



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
83-130 PELPLIN, ul. Szpitalna 2
☎ 536-12-18
fax.536-39-43
www.dps-pelplin.pl

ZP-03/2013

Pelplin, dnia 16.09.2013r.

Do wszystkich zainteresowanych
Przetargiem nieograniczonym na
Roboty budowlane w DPS Pelplin

W związku z ogłoszonym postępowaniem dotyczącym zadania na wykonanie " Robót budowlanych w DPS w Pelplinie" wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o podanie klasy ścieralności paneli podłogowych

Odpowiedź ad. 1. Należy zakupić i zamontować panele podłogowe o klasie ścieralności minimum AC4.

2. Wymiana posadzki I piętra- prosimy o podanie czy są jakieś specjalne wymagania odnośnie płytek gresowych (klasa ścieralności, nasiąkliwość, antypoślizgowość)

Odpowiedź ad. 2 Należy zastosować płytki o klasie ścieralności 4, antypoślizgowe i nienasiąkliwe.

3. Remont klatki schodowej- z uwagi iż dział ten wraz z montażem balustrad stanowi znaczny procent wartości całej oferty prosimy o dokładniejszy opis wyglądu samej balustrady (jeśli to możliwe to projekt).

Odpowiedź ad. 3 Niestety, zamawiający nie posiada projektu na remont schodów, dlatego wymagana jest obecność Wykonawców, w celu sprawdzenia zakresu prac.

Zakres obejmuje obłożenie stopni schodowych, policzków, podciągów podstopni wykładziną tarkett z umocnieniem obrzeży listwami PCV lub gumowymi (przed przyklejeniem wykładziny należy elementy drewniane oczyścić z nadbitek listwami, listew progowych, ozdobników itp., następnie wyprofilować je poprzez nadbicie płytami OSB). Pochwyty mają być wykonane w standardzie wskazanym na załączonym zdjęciu i zgodnie z opisem.

Dodatkowo wyjaśnia się, że mimo zapisu w przedmiarze dotyczącym wymiany posadzki I piętra w poz.6 ujęto płytki 20x20 cm. należy użyć płytki 30x30.

Podajemy dodatkowy numer kontaktowy do Pani Mirosławy Sielskiej 660 768 442

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy składaniu ofert traktując je jako zmianę SIWZ.